

ZÁPIS

O PROHLÍDCE STAVENIŠTĚ

provedené dne 15.8.2013

Za SVJ : V.Zasadil, L.Bulant, V.Lukášová

Za soutěžitele : účast dle prezentačních listů (příloha)

1. Rozprava, otázky a připomínky k zadávací dokumentaci

- a) Zděné meziokenní vložky – vyzdít s dokončením na šířku panelu (Vršovická, jižní strana)
- b) Parotěsná a paropropustná páska pouze u bytů (nikoli na chodbách a ve sklepech)
- c) Vršovická chodby – zachovat stávající uspořádání a rozměry oken. Všechna okna zde otvírací, jedno malé okno v každé sestavě vyklápěcí.
- d) Kde budou vyzděné meziokenní vložky, délka parapetu se zkracuje odpovídajícím způsobem.
- e) U spodní vnitřní strany balkonových dveří bude osazen parapet v odpovídající šířce (ilustrační foto)
- f) Pokud finální náměr rozměrů oken, provedený zhotovitelem, bude odlišný od zadávací dokumentace, připouští se vliv na cenu oken, poměrně odpovídající změně plochy oken oproti zadávací dokumentaci (cena 1 m² z nabídky zůstane zachována)

2. Prohlídka staveniště

Byla provedena obhlídka exteriérů domů a jejich vnitřních částí se zaměřením na přísun a odsun materiálu

Za správnost: V.Zasadil, L.Bulant, V.Lukášová, 15.2.2013